

Vaše značka (č. j.)
Naše značka (č. j.) MHB_OZP/580/2025/RK
Datum 28.04.2025
Vyřizuje Jitka Rakušanová, DiS.
Kontakt 569 497 241, jrakusanova@muhb.cz

Závazné stanovisko

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen JES) dle ust. § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen zákona o JES), v souladu s ust. § 61 odst. 1 písm. c) a ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, na základě úplné žádosti obce Horní Krupá, IČO 00267481, sídlo Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá (dále jen žadatele), zastoupené dle plné moci ze dne 11.10.2024 společností Osvětlení a energetické systémy a.s., IČO 25088092, sídlo Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, pověřeným zaměstnancem Ing. Pavlem Markem, doručovací adresa Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen zástupcem žadatele), podané dne 02.04.2024 pro záměr dle předložené dokumentace pro společné řízení (dále jen PD) „Veřejné osvětlení Horní Krupá etapa 3“, na pozemcích parc. č. 2676/2, 25/14, 25/13, 22/2, 2745/3, 2641/15, 50/2, 51, 2641/12, st. 326, 60/2, 218, 62, 65/2, 15/3, 2676/14, 4/2, 2642/1, 6/2 a 2676/11, všechny v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, zpracované zástupcem žadatele, zodpovědným projektantem xxxxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, č. autorizace ČKAIT 0004446, datum vypracování 3/2025, č. zakázky 262713205, vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „**Veřejné osvětlení Horní Krupá etapa 3**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** s podmínkami.

II.

Příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o vodách) **souhlasí** s výše uvedeným záměrem, který je předmětem tohoto JES a dotýká se zájmů chráněných zákonem dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona o vodách. Trasa vedení bude křížit vodní tok IDVT 10101813 – Krupský potok, v ř. km cca 4,535.

Číslo hydrologického pořadí: 1-09-01-0410

Oblast povodí: Dolní Vltava

Vodní útvar povrchových vod: DVL_0180 Břevnický potok od pramene po ústí do toku Sázava

Vodní útvar podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

Podle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona se stanovují **podmínky**, za kterých se souhlas vydává:

1. Zařízení staveniště ani deponie materiálu během stavby nebudou umístěny v záplavovém území Krupského potoka. V případě mimořádných událostí budou splaveniny z koryta drobného vodního toku ihned odstraněny.
2. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod a jejich prostředí. Budou učiněna preventivní opatření proti vniku závadných látek do povrchových a podzemních vod. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie. Veškerá

- mechanizace používaná na stavbě bude mít ekologické provozní náplně. Stavební technika nebude parkovat v blízkosti vodního toku a nebude tankována v místech záplavového území.
3. Stavbou nedojde k porušení koryta drobného vodního toku. Případné narušení koryta drobného vodního toku při realizaci stavby bude uvedeno do původního náležitého stavu. Koryto drobného vodního toku nebude přejížděno přímo, ale jen na k tomu určených místech.
 4. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami a pozemními komunikacemi a vedeními.
 5. Krytí kabelu v místě křížení s vodním tokem bude min. 1,2 m pod spodní hranou, dna a jámy budou umístěny ve vzdálenosti min. 2 m od horní břehové hrany. Křížení výpustného zařízení rybníka bude provedeno v hrázi nad zatrubněním odtoku.
 6. Případný souběh vedení s vodním tokem bude proveden ve vzdálenosti min. 2 m od horní hrany běhu vodního toku.
 7. Křížení vedení bude označeno na obou březích vodního toku trasírkami a bude projednáno s technikem Povodí Vltavy, státní podnik, na níže uvedeném telefonním čísle.
 8. Zahájení a ukončení stavby a provádění přechodu přes vodní tok bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen Povodí Vltavy), na telefon 723 800 223. Jako správce předmětného vodního toku bude Povodí Vltavy přizváno ke všem jednáním týkajícím se vodního toku. Po ukončení stavby bude Povodí Vltavy vyzváno k odsouhlasení provedených prací na dotčených vodních tocích. Součástí protokolu bude fotodokumentace a zhotovitelem potvrzená dokumentace skutečného provedení stavby ve formátech .pdf, .dgn (situace, příčný řez, vše okótované).
 9. Pozemky po dokončení stavby budou uvedeny do původního stavu, terén v záplavovém území nebude navyšován.

Toto JES bylo vydáno namísto následujícího správního úkonu:

- Souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry (dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona o vodách).

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto JES.

Předmětem PD je liniová stavba v obci Horní Krupá, která řeší stavbu veřejného osvětlení - etapu 3 (pozemky parc. č. 2676/2, 25/14, 25/13, 22/2, 2745/3, 2641/15, 50/2, 51, 2641/12, st. 326, 60/2, 218, 62, 65/2, 15/3, 2676/14, 4/2, 2642/1, 6/2, 2676/11, všechny v k. ú. Horní Krupá u Havlíčkova Brodu). Stavebníkem je žadatel.

Záměrem bude dotčena následující složka životního prostředí:

Vodní hospodářství.

Protože předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí s podmínkami realizovat, a tedy lze vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Povodí Vltavy ve svém vyjádření pod č. j. PVL-13966/2025/240-Se ze dne 28.03.2025 uvádí, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Žádost byla doložena doklady podle ust. § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro její posouzení. K ochraně zájmů vodního hospodářství

byly do výroku II. uvedeny věcné podmínky, které se netýkají zákonem daných povinností a majetkoprávních vztahů. Z uvedených důvodů byl vydán souhlas, za použití ustanovení právních předpisů uvedených ve výroku II.

Ostatní příslušné orgány dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, považují záměr za přípustný.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení účastníka

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Miluše Ostatnická
referentka odboru
podepsáno elektronicky

Obdrží:

Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá
(zastoupená společností Osvětlení a energetické systémy a.s., Humpolecká 448, 580 01 Havlíčkův Brod – IDDS m8mdeyy)

Na vědomí:

Obec Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01 Horní Krupá – IDDS xy5a9v7
Městský úřad Havlíčkův Brod, stavební úřad, zde – IDDS 5uvbfub